

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KOŚCIANIE**

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych
- PPIS w Kościanie
- faks
- e-mail
- Sekcja Higieny Komunalnej

65/ 512-22-33; 526-52-64
65/ 512-22-33; 526-52-64
65/ 512-22-33; 526-52-64
sekretariat@pssekoscian.pl
65/ 512-22-33; 526-52-64

ul. Ks. P. Bączkowskiego 5a
64-000 Kościan
www.psekoscian.pl

oryginał/kopia

ON.HK-424/07-2(4)/19

Kościan, dnia 2019-03-22

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59)
- § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie po zapoznaniu się z protokołami poboru prób wody z dnia 18.02.2019 r. i sprawozdaniami nr: OL.W-52-190N/19, OL.W-52-191N/19, OL.W-52-192N/19, OL.W-52-193N/19, OL.W-52-194N/19 z dnia 20.02.2019 r. z badań wody przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego oraz ze sprawozdaniami z badań wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej nr 116/2019 i 117/2019 z dnia 08.02.2019 r. (data wpływu do tegoż Urzędu 18.02.2019 r.); nr 57046/19/POZ, 57051/19/POZ z dnia 18.02.2019 r., 57047/19/POZ, 57048/19/POZ, 57049/19/POZ, 57050/19/POZ, 57052/19/POZ, 57053/19/POZ z dnia 19.02.2019 r. (data wpływu do tegoż Urzędu 22.02.2019 r.); nr 203/2019 i 204/2019 z dnia 28.02.2019 r. (data wpływu do tegoż Urzędu 07.03.2019 r.); nr 94943/19/POZ, 94944/19/POZ, 94945/19/POZ, 94946/19/POZ, 94947/19/POZ z dnia 05.03.2019 r. (data wpływu do tegoż Urzędu 07.03.2019 r.) z Basenu Krytego w Kościanie, zarządzanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie, ul. Naclawska 84, 64 - 000 Kościan

Stwierdza

przydatność wody do kąpieli w Basenie Krytym w Kościanie

niepodlega

POLEKA
STYLKIE I ODZYWKANIA
NIEPODLEGA!



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE

Strona 1 z 2

Zgodność odpisu z oryginałem
- potwierdzam -

Kościan, dn. 26.03.2019 r.

Alber

Próby wody pobrano ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem w zakresie wymagań fizyko – chemicznych i mikrobiologicznych.

Zakres badanych parametrów obejmował: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogólna liczna mikroorganizmów w 36°C, Legionella, potencjał redox, pH, chlor wolny, chlor związany, mętność, utlenialność, suma THM, azotany.

Po analizie sprawozdań z badań wody oraz podjętych działań naprawczych przez administratora, aby dostosować jakość wody w nieckach basenowych oraz systemach cyrkulacyjnych, należy uznać, iż przekroczenie dopuszczalnej wartości ogólnej liczby mikroorganizmów w 36°C po 48h występowało incydentalnie. Podjęte działania naprawcze polegające na tymczasowym zwiększeniu stężenia środka do dezynfekcji wody, wyeliminowały ponadnormatywną wartość wskaźnika mikrobiologicznego, o czym świadczą kolejne pozytywne wyniki badań jakości wody przedstawione przez administratora. Wartości przekroczonych parametrów fizykochemicznych (potencjał redox, chlor związany) nie stanowią zagrożenia dla osób kąpiących się, jednakże wskazują na potrzebę wyregulowania parametrów uzdatniania wody, dlatego należy dążyć do zachowania wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).

Adresat:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie
ul. Naclawska 84, 64-000 Kościan

2. a/a

PANSTWOWY
URZĄD SANITARNY
SAKRAŁSKIEGO POWIATU
KOŚCIANIE
mgr inż. Andrzej Jankowski
Kierownik Wydziału Higieny