

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KOŚCIANIE**

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych
- PPIS w Kościanie
- faks
- e-mail
- Sekcja Higieny Komunalnej

65/ 512-22-33; 526-52-64
65/ 512-22-33; 526-52-64
65/ 512-22-33; 526-52-64
sekretariat@pssekoscian.pl
65/ 512-22-33; 526-52-64

ul. Ks. P. Bączkowskiego 5a
64-000 Kościan
www.pssekoscian.pl

oryginał/kopia

ON.HK-424/07-3(2)/20

Kościan, dnia 2020 -02- 0 5

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59)
- § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej nr: 6357/20/POZ, 6358/20/POZ, 6361/20/POZ, 6362/20/POZ, 6363/20/POZ, 6364/20/POZ z dnia 14.01.2020r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 17.01.2020r.), nr 7/2020, z dnia 10.01.2020r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 23.01.2020r.), nr: 6359/20/POZ, 6360/20/POZ z dnia 20.01.2020 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 23.01.2020 r.), nr: 25/2020, 26/2020z dnia 24.01.2020 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 30.01.2020r.), 33842/20/POZ, 33843/20/POZ, 33844/20/POZ, 33845/20/POZ, 33846/20/POZ, z dnia 28.01.2020r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 30.01.2020r.) z Basenu Krytego w Kościanie, zarządzanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie, ul. Naclawska 84, 64 - 000 Kościan,

stwierdza
przydatność wody do kąpieli w Basenie Krytym w Kościanie

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Próby wody pobrano w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie wymagań fizyko – chemicznych i mikrobiologicznych. Zakres badanych parametrów obejmował: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h, Legionella sp., potencjał redox, pH, chlor wolny, chlor związany, chlor ogólny, mętność, indeks nadmanganianowy.

Analiza sprawozdań z badań wykazała, że nie było przekroczeń mikrobiologicznych, natomiast wartości przekroczonego parametru fizykochemicznego (chlor związany, potencjał redox) nie stanowi zagrożenia dla osób kąpiących się, jednakże wskazuje na potrzebę wyregulowania parametru uzdatniania wody, dlatego należy dążyć do zachowania wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kościanie
A. Zatorska
mgr inż. Agnieszka Zatorska

Adresat:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie
ul. Naclawska 84, 64-000 Kościan
2. a/a

A.B./K.M.