

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KOŚCIANIE



Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych
- PPIS w Kościanie
- faks
- e-mail
- Sekcja Higieny Komunalnej

65/ 512-22-33; 526-52-64
65/ 512-22-33; 526-52-64
65/ 512-22-33; 526-52-64
sekretariat@pssekoscian.pl
65/ 512-22-33; 526-52-64

ul. Ks. P. Bączkowskiego 5a
64-000 Kościan
www.psekokoscian.pl

oryginał/kopia

ON.HK.903.2.4.2020

Kościan, dnia 2020 -nr- 26

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.)
- § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej nr: 389/2020, 390/2020, z dnia 16.07.2020 r. (data wpływu do tegoż Urzędu 27.07.2020r.), 403/2020, 404/2020 z dnia 22.07.2020 r. (data wpływu do tegoż Urzędu 13.08.2020 r.), nr: 356031/20/POZ, 356032/20/POZ, 356033/20/POZ, 356034/20/POZ, 356035/20/POZ z dnia 05.08.2020 r. (data wpływu do tegoż Urzędu 13.08.2020 r.), nr: 342756/20/POZ z dnia 20.07.2020 r., 342751/20/POZ, 342752/20/POZ, 342755/20/POZ, 342757/20/POZ, 342758/20/POZ z dnia 21.07.2020 r., nr: 342753/20/POZ, 342754/20/POZ z dnia 27.07.2020r. (data wpływu do tegoż Urzędu 17.08.2020 r.), nr: 383970/20/POZ, 383972/20/POZ z dnia 20.08.2020 r. (data wpływu do tegoż Urzędu 21.08.2020 r.) z Basenu Krytego w Kościanie, zarządzanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie, ul. Naclawska 84, 64 - 000 Kościan,

stwierdza
przydatność wody do kąpeli w Basenie Krytym w Kościanie

niepodlega

Próby wody pobrano w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie wymagań fizyko – chemicznych i mikrobiologicznych. Zakres badanych parametrów obejmował: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, ogólna liczna mikroorganizmów w 36°C, *Legionella* sp., potencjał redox, pH, chlor wolny, chlor związany, chlor ogólny, mętność.

Po analizie sprawozdań z badań wody oraz podjętych przez administratora działań naprawczych, aby dostosować jakość wody w systemach cyrkulacyjnych, należy uznać, że przekroczenie dopuszczalnej wartości *Pseudomonas aeruginosa* oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 36°C występowało incydentalnie. Podjęte działania naprawcze polegały na regulacji dawkovania podchlorynu sodu oraz dezynfekcji wody dwutlenkiem chloru. Ponadnormatywna wartość wskaźników mikrobiologicznych została wyeliminowana o czym świadczą pozytywne wyniki badań jakości wody wykonanych przez administratora. Analiza sprawozdań wykazała również przekroczenie parametrów fizykochemicznych: (potencjał redox, chlor wolny, chlor związany, ph). Przekroczenie w/w parametrów nie stanowi zagrożenia dla osób kąpiących się, jednakże wskazuje na potrzebę wyregulowania parametrów uzdatniania wody, dlatego należy dążyć do zachowania wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).


PANSKI POWIATOWY
INSPEKTOR
SANITARNY W KOŚCIANIE
dr inż. Piotr Zielenka
specjalista epidemiolog

Adresat:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie
ul. Naclawska 84, 64-000 Kościan
2. a/a

K.M.