

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KOŚCIANIE**

Telefony:

- informacja o numerach
wewnętrznych

65/ 512-22-33; 526-52-64

- PPIS w Kościanie

65/ 512-22-33; 526-52-64

- faks

65/ 512-22-33; 526-52-64

- e-mail

sekretariat@pssekoscian.pl

- Sekcja Higieny Komunalnej

65/ 512-22-33; 526-52-64

ul. Ks. P. Bączkowskiego 5a
64-000 Kościan

www.gov.pl/web/psse-koscian

oryginał/~~kopia~~

ON.HK.9020.83.2021

Kościan, dnia 21. CZE. 2021

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195)
- § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie po zapoznaniu się z protokołami poboru prób wody z dnia 17.05.2021 r. i sprawozdaniami nr: OL-W.903.440.2021, OL-W.903.441.2021, OL-W.903.442.2021, OL-W.903.443.2021, OL-W.903.444.2021 z dnia 19.05.2021 r. z badań wody przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego oraz ze sprawozdaniami z badań wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej nr: 276/2021, 277/2021, 278/2021 z dnia 06.05.2021 r., 257959/21/POZ, 257960/21/POZ, 257963/21/POZ, 257964/21/POZ, 257965/21/POZ, 257966/21/POZ z dnia 11.05.2021 r. (data wpływu do tegoż Urzędu 14.05.2021 r.), 257961/21/POZ, 257962/21/POZ z dnia 18.05.2021 r. (data wpływu do tegoż Urzędu 25.05.2021 r.), 317/2021, 318/2021 z dnia 26.05.2021 r. (data wpływu do tegoż Urzędu 01.06.2021 r.), 307507/21/POZ, 307508/21/POZ, 307509/21/POZ, 307510/21/POZ, 307511/21/POZ z dnia 01.06.2021 r. (data wpływu do tegoż Urzędu 18.06.2021 r.) z Basenu Krytego w Kościanie, zarządzanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie, ul. Naclawska 84, 64 - 000 Kościan,

stwierdza

przydatność wody do kąpiel w Basenie Krytym w Kościanie

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Próby wody pobrano w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem w zakresie wymagań fizyko – chemicznych i mikrobiologicznych.

Zakres badanych parametrów obejmował: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, ogólna liczna mikroorganizmów w 36°C, *Legionella* sp., potencjał redox, pH, chlor wolny, chlor związany, chlor ogólny, mętność, utlenialność.

Analiza sprawozdań z badań wykazała, że nie było przekroczeń mikrobiologicznych, natomiast wartości przekroczonych parametrów fizykochemicznych (potencjał redox, pH, chlor wolny) nie stanowią zagrożenia dla osób kąpiących się, jednakże wskazują na potrzebę wyregulowania parametru uzdatniania wody, dlatego należy dążyć do zachowania wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z późn. zm.).

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kościanie

A. Zastawnicka
mgr inż. Agnieszka Zastawnicka

Adresat:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie
ul. Naclawska 84, 64-000 Kościan
2. a/a