

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KOŚCIANIE

www.gov.pl/web/psse-koscian
[/pssekoscian/SkrytkaESP](mailto:pssekoscian@skrytka.esp)
sekretariat@pssekoscian.pl

ul. Bączkowskiego 5A
64-000 Kościan
NIP 698 14 73 088
REGON 410390707

ON.HK.903.5.15.2021

Kościan, 05. PAŹ. 2021

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195)
- § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej nr: 571/2021, 572/2021, 579/2021 z dnia 17.09.2021 r., 528742/21/POZ, 528743/21/POZ, 528747/21/POZ, 528748/21/POZ, 528749/21/POZ z dnia 21.09.2021 r. (data wpływu do tegoż Urzędu 23.09.2021 r.) 528744/21/POZ, 528745/21/POZ, 527446/21/POZ z dnia 28.09.2021 r. (data wpływu do tegoż Urzędu 29.09.2021 r.),

stwierdza
przydatność wody do kąpieli w Basenie Krytym w Kościanie

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Próby wody pobrano w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem w zakresie wymagań fizyko – chemicznych i mikrobiologicznych.

Zakres badanych parametrów obejmował: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, ogólna liczna mikroorganizmów w 36°C, *Legionella* sp., chlor ogólny chlor wolny, chlor związany, mętność, pH, potencjał redox, indeks nadmanganianowy.

Analiza sprawozdań z badań wykazała, że nie było przekroczeń mikrobiologicznych, natomiast wartości przekroczonych parametrów fizykochemicznych (potencjał redox, pH, azotany) nie stanowią zagrożenia dla osób kąpiących się, jednakże wskazują na potrzebę wyregulowania parametru uzdatniania wody, dlatego należy dążyć do zachowania wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z późn. zm.).

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kościanie

A. Zatoornicka
mgr inż. Agnieszka Zatoornicka

Adresat:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie
ul. Naclawska 84, 64-000 Kościan
2. a/a

A.B.