

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KOŚCIANIE**

www.gov.pl/web/psse-koscian
[/pssekoscian/SkrytkaESP](mailto:pssekoscian@skrytka.esp)
sekretariat@pssekoscian.pl

ul. Bączkowskiego 5A
64-000 Kościan
NIP 698 14 73 088
REGON 410390707

ON.HK.9020.257.2021

Kościan, 21. GRU. 2021

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195)
- § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie po zapoznaniu się z protokołami poboru prób wody z dnia 29.11.2021 r. i 07.12.2021 r. oraz sprawozdaniami nr: OL-W.903.1261.2021 z dnia 02.12.2021 r., OL-W.903.1253.2021, OL-W.903.1258.2021 z dnia 03.12.2021 r., OL-W.903.1297.2021, OL-W.903.1298.2021, N/B/901/2021/LB-AS/PGC/, N/B/902/2021/LB-AS/PGC/, N/B/903/2021/LB-AS/PGC/, N/B/904/2021/LB-AS/PGC/, N/B/905/2021/LB-AS/PGC/, N/B/906/2021/LB-AS/PGC/, N/B/907/2021/LB-AS/PGC/, N/B/908/2021/LB-AS/PGC/ z dnia 09.12.2021 r., OL-W.903.1254.2021, OL-W.903.1255.2021, OL-W.903.1256.2021, OL-W.903.1257.2021, OL-W.903.1259.2021, OL-W.903.1260.2021, OL-W.903.1296.2021, OL-W.903.1299.2021 z dnia 13.12.2021 r. z badań wody przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego i na podstawie sprawozdań z badań wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej nr: 712/2021, 723/2021 z dnia 03.11.2021 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 18.11.2021 r.), 603891/21/POZ z dnia 08.11.2021 r., 603886/21/POZ, 603887/21/POZ, 603890/21/POZ, 603892/21/POZ, 603893/21/POZ z dnia 09.11.2021 r., 603888/21/POZ, 603889/21/POZ z dnia 15.11.2021 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 17.11.2021 r.), 737/2021, 738/2021, 739/2021 z dnia 17.11.2021 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 06.12.2021 r.), 623359/21/POZ, 623360/21/POZ, 623361/21/POZ, 623362/21/POZ, 623363/21/POZ z dnia 18.11.2021 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 29.11.2021 r.) z Basenu Krytego w Kościanie, zarządzanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie, ul. Naclawska 84, 64 - 000 Kościan,

stwierdza
przydatność wody do kąpieli w Basenie Krytym w Kościanie

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Próby wody pobrano w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem w zakresie wymagań fizyko – chemicznych i mikrobiologicznych.

Zakres badanych parametrów obejmował: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, ogólna liczna mikroorganizmów w 36°C, *Legionella sp.*, azotany, potencjał redox, pH, chlor wolny, chlor związany, chlor ogólny, chloroform, mętność, utlenialność, suma THM-ów.

Po analizie sprawozdań z badań wody oraz podjętych działań naprawczych przez administratora, aby dostosować jakość wody w nieckach basenowych oraz systemach cyrkulacyjnych, należy uznać, iż przekroczenie dopuszczalnej wartości ogólnej liczby mikroorganizmów w 36°C oraz wartości *Pseudomonas aeruginosa* występowało incydentalnie. Podjęte działania naprawcze polegające na tymczasowym zwiększeniu stężenia środka do dezynfekcji wody, wyeliminowały ponadnormatywną wartość wskaźnika mikrobiologicznego, o czym świadczą kolejne pozytywne wyniki badań jakości wody wykonane w ramach nadzoru sanitarnego. Wartości przekroczonych parametrów fizykochemicznych (potencjał redox, chlor wolny i związany, chloroform) nie stanowią zagrożenia dla osób kąpiących się, jednakże wskazują na potrzebę wyregulowania parametrów uzdatniania wody, dlatego należy dążyć do zachowania wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z późn. zm.).

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR
SANITARNY W KOŚCIANIE

dr inż. Piotr Zielenka
specjalista epidemiolog

Adresat:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie
ul. Naclawska 84, 64-000 Kościan
2. a/a

A.B.