

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KOŚCIANIE

Telefony:

- informacja o numerach

wewnętrznych

- PPIS w Kościanie

- faks

- e-mail

- Sekcja Higieny Komunalnej

65/ 512-22-33; 526-52-64

65/ 512-22-33; 526-52-64

65/ 512-22-33; 526-52-64

sekretariat@pssekoscian.pl

65/ 512-22-33; 526-52-64

ul. Ks. P. Bączkowskiego 5a

64-000 Kościan

www.pssekoscian.pl

oryginał/kopia

ON.HK-424/07-1(3)/19

Kościan, dnia

2019 -02- 0 6

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59)
- § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie po zapoznaniu się z protokołami poboru prób wody z dnia 16.01.2019 r. i sprawozdaniami z badań wody nr: OL.W-52-13N/19, OL.W-52-14N/19, OL.W-52-15N/19, OL.W-52-16N/19, OL.W-52-17N/19 z dnia 23.01.2019 r. przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego oraz ze sprawozdaniami z badań wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej nr 21/2019 i 22/2019 z dnia 11.01.2019 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 16.01.2019 r.); nr 10182/19/POZ, 10183/19/POZ, 10184/19/POZ, 10187/19/POZ, 10188/19/POZ, 10189/19/POZ z dnia 15.01.2019 r., 10185/19/POZ, 10186/19/POZ z dnia 21.01.2019 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 25.01.2019 r.); nr 67/2019 i 68/2019 z dnia 25.01.2019 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 01.02.2019 r.); nr 32306/19/POZ, 32307/19/POZ, 32308/19/POZ, 32309/19/POZ, 32310/19/POZ z dnia 29.01.2019 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 01.02.2019 r.) z Basenu Krytego w Kościanie, zarządzanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie, ul. Naclawska 84, 64 - 000 Kościan.

Stwierdza

przydatność wody do kąpieli w Basenie Krytym w Kościanie

wiepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Strona 1 z 2

Próby wody pobrano w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem w zakresie wymagań fizyko – chemicznych i mikrobiologicznych.

Zakres badanych parametrów obejmował: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogólna liczna mikroorganizmów w 36°C, Legionella, potencjał redox, pH, chlor wolny, chlor związany, mętność, utlenialność.

Analiza sprawozdań z badań wody w nieckach basenowych oraz w systemach cyrkulacyjnych wykazała, że nie było przekroczeń mikrobiologicznych, natomiast wartości przekroczonych parametrów fizykochemicznych (potencjał redox, chlor wolny) nie stanowią zagrożenia dla osób kąpiących się, jednakże wskazują na potrzebę wyregulowania parametrów uzdatniania wody, dlatego należy dążyć do zachowania wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).

Adresat:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie
ul. Naclawska 84, 64-000 Kościan

2. a/a



PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR
SANITARNY W KOŚCIANIE
dr inż. Piotr Zielonka
specjalista epidemiolog